

GELUIDSREDUCTIEVERKLARING

NATURAL ♥ SERIES

Betreft: Flexxfloors Natural Series
Testnummer: XMIN2506001217CM01_EN
Datum: 13 juni 2025

Productgegevens

Producttype: PP-klikvloeren
Totaaldikte: 5,2 mm
Gewicht: ca. 7,0 kg/m²
Afkomstig van: FETIM GROUP BV
Getest door: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Akoestische test

Normen: ISO 10140-1:2021 & ISO 717-2:2020
Testcondities:

- Vloer geplaatst op 150 mm betonnen constructievloer
- Geen extra onderlaag of verlijming
- Testoppervlak: 11,3 m²
- Temperatuur: 24,5 °C | Luchtvochtigheid: 32,4%

Resultaten

Contactgeluidreductie: 20 dB ΔL_w
Correctiefactor: -7 dB $C_{l,\Delta}$
Lineaire geluidsreductie: 13 dB ΔL_{lin}

Conformiteit

Deze vloeren voldoen aan de minimale Nederlandse eis van 10 dB contactgeluidreductie zoals gebruikelijk binnen appartementsbouw en VvE-vereisten. De meting werd uitgevoerd onder standaardomstandigheden conform internationale normen en is daarmee representatief voor Nederlandse toepassingen. Het volledige testrapport van SGS, is op aanvraag beschikbaar in pdf.

Contact:

*Fetim Group BV
Abram Dudok van Heelstraat 4
1096 BE Amsterdam, Nederland*

Flexx
floors